



2x ZÁVĚSNÝ STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL DUOTHERM D50S - 48kW  
 SPALINY ODVÁDĚNY STÁVAJÍCÍMI KOUŘOVODY DO STÁVAJÍCÍHO SPOLEČNÉHO KOMÍNA  
 PŘÍVODY VZDUCHU DO MÍSTNOSTI  
 PRO KOTLE ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ

- LEGENDA :**
- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD
  - TOPNÁ VODA – ZPĚTNÁ
  - TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ – PŘÍVOD
  - TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ – ZPĚTNÁ

**POZNÁMKY:**

- TEPLOTA TOPNÉ VODY 70/50°C
- VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA -15°C
- VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLoty DLE ČSN 06 0210
- OBDOBÍ KE KONSTRUKCI MUSÍ SPLŮVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540-2:2007
- VESKÉRE ROZVODY OT BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb. V PODLAŽE TL 13mm

**K.Ú. JEMNICE**

0	06/2008	PŘÍV. VÝMĚNÍ	ING. KOTĚRA	ING. KOTĚRA	ING. RYBÁŘ
ČÍSLO	STRANA	POPIS ZÁŘEŠ	VYPRACOVANÉ	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

DO KONTAKTU LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEBLÍŽNÉ SMLUVY O DÍLO, VYBĚS ČI JEHO ČEŠTÍKŮZÍE BŢI KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÁ ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLÁSÍ AŢORA

AŢOR: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVANÉ:

ING. ARCH. VÍTEK ING. KOTĚRA ING. KOTĚRA

NÁZEV AKCE: FORMÁT: 3A4

NÁSTAVBA A STAVĚBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

HZS PRO HZS A RZP V JEMNICI

SO-01: BUDOVA HZS A RZP

Č. ZAKÁZKY: 08-036A

STUPEŇ PDJ: SP

DATAŢUM: 06/2008

FORMÁT: 3A4

Č. ZAKÁZKY: 08-036A

MĚŘÍTKO: -

Č. PÁŘE

1.3.1.4

SCHEMA KOTELNY - UT

PROJEKT CENTRUM v.o.s. Pásového 46 383 01 PĚŠŢOV

FORMÁT: 3A4

DATAŢUM: 06/2008

STUPEŇ PDJ: SP

Č. ZAKÁZKY: 08-036A

MĚŘÍTKO: -

Č. PÁŘE

1.3.1.4

SCHEMA KOTELNY - UT